



Merkblatt für Wasserhausanschlüsse

im Netzbereich der Stadtwerke Bad Sooden-Allendorf

Wasserzählerplatz *

Die Erstellung des Wasserzählerplatzes erfolgt nach DIN 1988. Einzubauen sind:

- ✓ 1. Hauptabsperrarmatur
- ✓ 2. Wasserzählerbügel mit Längenausgleichverschraubung
- ✓ 3. Kegelmembranrückflussverhinderer (ohne Feder)
- ✓ 4. Absperrarmatur mit Entleerung
- ✓ 5. mechanischer Wasserfilter
- ✓ bei einem Ruhedruck > 5 bar ein Druckminderer



(Auf dem Bild ist die Kombination aus Rückspülfilter und Druckminderer zu sehen).

Hausanschluss

- ✓ Der Hausanschluss wird von den Stadtwerken bis in das Gebäude verlegt.

Das Setzen des Zählerplatzes und der Anschluss an die Hausanschlussleitung erfolgt durch einen zugelassenen Installateur.

Eigenleistung ist nur bei der Erstellung des Anschlussgrabens auf dem Privatgrundstück möglich.

Mauerdurchführung/Leerrohr

- ✓ Die Mauerdurchführung bzw. das Leerrohr (bei Gebäuden ohne Keller) wird durch den Bauherren an der mit den Stadtwerken abgestimmten Stelle eingesetzt.

Um eine spätere wasserdichte Einführung der Leitung zu gewährleisten, **darf nur die/das von den Stadtwerken gelieferte Mauerdurchführung/Leerrohr verwendet werden!**

Achtung!

- ✓ Vor Beginn der Erdarbeiten ist die Trasse für die Verlegung der Anschlussleitung mit den Stadtwerken abzustimmen.

Bei einer nicht genehmigten Trassenführung kann der Anschluss versagt werden.

- ✓ Für die Installation der Wasserzähleranlage ist ebenfalls ein geeigneter Platz gemeinsam mit den Stadtwerken festzulegen.

** Die Angaben zum Wasserzählerplatz verstehen sich als Empfehlung, die sich aufgrund des harten Wassers als langfristig geeignet erwiesen haben. Für die Prüfung der Eignung von Armaturen und Rohrleitungen stellen Ihnen die Stadtwerke eine entsprechende Wasseranalyse zur Verfügung.*

Anschrift

Werrastraße 24
37242 Bad Sooden-Allendorf
Telefon 05652 9585-50
Telefax 05652 9585-56
E-Mail: mail@stadtwerke-bsa.de